



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N° **02** DEL **05 Gennaio 2022**

IL SINDACO

➤ VISTI:

- il messaggio di posta elettronica pervenuto in data 03/01/2022, registrato al Protocollo Generale dell'Ente il 04/01/2022 al n° 59, con allegati i rapporti di prova definitivi dei parametri microbiologici relativi ai prelievi dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano effettuati presso i serbatoi di accumulo – **San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Arcona – Pirera e Fontanella Pubblica Martini**, eseguiti dal laboratorio Ambiente e Sicurezza Srl , con sede in Messina, via Panoramica dello Stretto, 965, con il quale vengono comunicati i valori delle analisi batteriologiche effettuate sui campioni di acqua potabile compiuti in data 22/11/2021;
- il messaggio di posta elettronica pervenuto in data 03/01/2022, registrato al Protocollo Generale dell'Ente il 04/01/2022 al n° 60, con allegati i rapporti di prova definitivi dei parametri microbiologici relativi ai prelievi dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano effettuati presso i serbatoi di accumulo – **San Marco – Limari – Pirera ed Arcona** – eseguiti dal laboratorio Ambiente e Sicurezza Srl , con sede in Messina, via Panoramica dello Stretto, 965, con il quale vengono comunicati i valori delle analisi batteriologiche effettuate sui campioni di acqua potabile compiuti in data 20/12/2021;

➤ DATO ATTO:

- CHE dalle dette due risultanze analitiche (22/11/2021 e 20/12/2021) si evincono parametri superiori a quelli stabiliti per l'acqua erogata solamente dalla struttura di accumulo in località **Arcona**, mentre risultano conformi ai limiti previsti dal D.lgs 31/2001 e smi quelli distribuiti dai serbatoi di accumulo – **San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini**;

➤ PRESO ATTO che a tal proposito per l'acqua distribuita dalle strutture di accumulo **San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini e Arcona** è vigente l'Ordinanza di divieto per usi potabili dell'acqua distribuita (numero 24 del 08 Novembre 2021), conseguente ai prelievi effettuati in data 05/11/2021 nell'ambito delle verifiche interne pervenute in data 08/11/2021;

➤ RITENUTO opportuno procedere alla revoca dell'Ordinanza n° 24 del 08/11/2021 limitatamente alle strutture di accumulo **San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini**, mentre rimane confermato il divieto di utilizzo delle acque destinate al consumo umano per la struttura di accumulo **Arcona**;

- RITENUTO di provvedere in merito revocando l'Ordinanza Sindacale n°24 del 08/11/2021, relativamente alle strutture di accumulo **San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini** e la reitera della detta Ordinanza n° 24 del 08/11/2021, solamente alla struttura di accumulo **Arcona**;

-VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

-VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

- 1) La revoca dell'Ordinanza n° 24 del 08/11/2021 limitatamente alle strutture di accumulo **San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini**, mentre rimane confermato il divieto di utilizzo delle acque destinate al consumo umano solamente alla struttura di accumulo **Arcona**;
- 2) Il divieto assoluto di utilizzo per scopi potabili dell'acqua distribuita dalla struttura di accumulo **Arcona**;
- 3) L'esecuzione di un intervento straordinario di clorazione, disinfezione, lavaggio e revisione delle linee, fonti di approvvigionamento della struttura di accumulo **Arcona**, a cura dei dipendenti addetti ai servizi esterni DI LUCA L. Tindaro e FAZIO Carmelo e del personale della CO.GE.PA. soc. coop. Affidataria del servizio di gestione acquedotto;
- 4) Una nuova regolazione/taratura del cloratore automatico installato presso la struttura di accumulo **Arcona**, nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia (0,2 mg/litro) e successivamente la riprogrammazione di un nuovo ciclo di prelievi interni ai sensi del D.lgs 31/2001 e smi.

DISPONE

La notifica della presente:

- Ai dipendenti Comunali sig.ri DI LUCA L. Tindaro e FAZIO Carmelo per l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui al punto 3) del superiore dispositivo;
- Alla Soc. Coop. CO.GE.PA – Sinagra per l'esecuzione dell'attività di cui al punto 4)
- All'ASP di Messina – distretto di Patti U.C.I.P.;
- All'ufficio Tributi – sede;
- Alla Soc. Coop. CO.GE.PA. – Sinagra;
- Al Laboratorio affidatario del servizio di controllo Ambiente e Sicurezza Srl;
- La sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. sul sito istituzionale dell'Ente e l'affissione nelle località interessate, a cura del dipendente sig. Agnello Carmelo.

Dalla Residenza Municipale **05 Gennaio 2022**



IL SINDACO

Ing. Musca Antonino