

Ambiente e Sicurezza S.r.l.

Laboratorio di analisi chimico, fisiche, biologiche e servizi tecnici per l'ambiente

Accettazione n. 707 del 27/04/2021

Buongiorno ditta **Sinagra Comune**,
nella data di cui sopra il laboratorio Ambiente e Sicurezza srl ha accettato i seguenti campioni, le
analisi inizieranno a seguirè, si prega per eventuali variazioni/osservazioni inviare una mail
riportando nell'oggetto il numero dell'accettazione a laboambiente@icloud.com

Dettaglio Campioni:

Campione nr. 1
Denominato: **Acqua destinata a consumo umano - Loc. Zigale**
Luogo di campionamento: **Loc. Zigale - Comune di Sinagra (ME)**
Data di campionamento: **27/04/2021**
Punto di prelievo: **Rubinetto**
Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**
Campionatore: **A cura cliente**
MICROBIOLOGIA CONFORME PER I PARAMETRI
E.COLI.....0UFC/100ml
CARICA BATTERICA A 22°C.....14 UFC/ML
MICROBIOLOGIA NON CONFORME PER IL PARAMETRO
COLIFORMI TOTALI...8 UFC STIMATE /100ML

Campione nr. 2
Denominato: **Acqua destinata a consumo umano - Loc. S. Venera**
Luogo di campionamento: **Loc. S. Venera - Comune di Sinagra (ME)**
Data di campionamento: **27/04/2021**
Punto di prelievo: **Rubinetto**
Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**
Campionatore: **A cura cliente**
MICROBIOLOGIA CONFORME PER I PARAMETRI
E.COLI.....0UFC/100ml
COLIFORMI TOTALI...0UFC/100ML
CARICA BATTERICA A 22°C.....0 UFC/ML

Campione nr. 3
Denominato: **Acqua destinata a consumo umano - Loc. Pirera**
Luogo di campionamento: **Loc. Pirera - Comune di Sinagra (ME)**
Data di campionamento: **27/04/2021**
Punto di prelievo: **Rubinetto**
Matrice: **Acqua destinata al consumo umano**
Campionatore: **A cura cliente**

MICROBIOLOGIA CONFORME PER I PARAMETRI
E.COLI.....0UFC/100ml
CARICA BATTERICA A 22°C.....16 UFC/ML
MICROBIOLOGIA NON CONFORME PER IL PARAMETRO
COLIFORMI TOTALI...30 UFC /100ML

Campione nr. 4
Denominato: **Acqua destinata a consumo umano - Loc. Martini**
Luogo di campionamento: **Loc. Martini - Comune di Sinagra (ME)**
Data di campionamento: **27/04/2021**
Punto di prelievo: **Rubinetto**

Matrice: Acqua destinata al consumo umano
Campionatore: A cura cliente

MICROBIOLOGIA CONFORME PER I PARAMETRI
E.COLI.....0UFC/100ml
CARICA BATTERICA A 22°C.....10 UFC/ML
MICROBIOLOGIA NON CONFORME PER IL PARAMETRO
COLIFORMI TOTALI... 6 UFC STIMATE /100ML

Campione nr. 5
Denominato: Acqua destinata a consumo umano - S. Marco
Luogo di campionamento: S. Marco - Comune di Sinagra (ME)
Data di campionamento: 27/04/2021
Punto di prelievo: Serbatoio
Matrice: Acqua destinata al consumo umano
Campionatore: A cura cliente
MICROBIOLOGIA CONFORME PER I PARAMETRI
E.COLI.....0UFC/100ml
COLIFORMI TOTALI....0 UFC/100ML
CARICA BATTERICA A 22°C.....0 UFC/ML

Campione nr. 6
Denominato: Acqua destinata a consumo umano - Umberto Corica
Luogo di campionamento: Umberto Corica - Comune di Sinagra (ME)
Data di campionamento: 27/04/2021
Punto di prelievo: Fontanella
Matrice: Acqua destinata al consumo umano
Campionatore: A cura cliente
MICROBIOLOGIA CONFORME PER I PARAMETRI
E.COLI.....0UFC/100ml
COLIFORMI TOTALI....0UFC/100ML
CARICA BATTERICA A 22°C.....0 UFC/ML
CARICA BATTERICA A 36°C.....0 UFC/ML
ENTEROCOCCHI....0UFC/100ML
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS....0UFC/100ML
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ...0UFC/250ML

Ambiente e Sicurezza S.r.l. – P.IVA 02472580790

Laboratorio di analisi ambientali certificato in qualità ISO 9001

Via Panoramica dello Stretto 580/B, Parco delle Muse – 98168 Messina | Tel: 090 310866 – Fax: 090 314200 –
mail: tecnicoambiente@me.com